

綠建築標章延續認可簡化查核表

(本表由評定專業機構填寫)

評定專業機構：_____

壹、基本資料

一、綠建築標章證書字號：

二、建築物名稱：

三、建物概要：地下 層·地上 層 構造 類建築物

四、綠建築標章證書有效期限：自____年__月__日至____年__月__日

五、申請/使用/管理人：

六、評估手冊版本 (請勾選)：

<input type="checkbox"/> 2015年版	<input type="checkbox"/> 2019年版	<input type="checkbox"/> 年版	
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

七、評定類型 (請勾選)：

<input type="checkbox"/> 基本型	<input type="checkbox"/> 住宿類	<input type="checkbox"/> 廠房類	<input type="checkbox"/> 社區類	<input type="checkbox"/> 舊建築改善類
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

八、綠建築等級 (請勾選)：

<input type="checkbox"/> 鑽石級	<input type="checkbox"/> 黃金級	<input type="checkbox"/> 銀級	<input type="checkbox"/> 銅級	<input type="checkbox"/> 合格級
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

貳、查核紀錄

一、查核日期：____年__月__日

二、分項查核內容詳附表(依壹-六及壹-七項版本及類型選擇)

三、查核結果 (請勾選)：

<input type="checkbox"/> 符合 (免複核)	<input type="checkbox"/> 未符合 (請依附表意見改善)	<input type="checkbox"/> 未符合 (無意願改善)
-----------------------------------	---	--------------------------------------

四、複核日期：____年__月__日

五、複核結果 (請勾選)：

<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 未符合
-----------------------------	------------------------------

六、查核人員：

附表 1、基本型、住宿類分項查核內容

查核 複核 (請勾選)

指標名稱	查核重點	分類設計項目	原標章有無該設計項目	是否符合
生物多样性	現況與原始申請的變動面積是否小於原始申請面積的25%	總綠地面積比	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		自然護岸	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		混和密林	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
綠化量	現況與原始申請的變動數量是否小於原始申請數量的25%	闊葉大喬木	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		闊葉小喬木、針葉喬木、 疏葉喬木	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
基地保水	現況與原始申請的變動數量(體積或面積或長度)是否小於原始申請數量的25%	綠地、被覆地、草溝	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		透水鋪面	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		花園土壤雨水截流	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		滲透側溝	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
日常節能	現況與原申請之空調主機變動總容量是否小於原始申請主機總容量的25%	中央空調系統	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
	現況與原申請之照明燈具變動數量或變動容量是否小於原始申請數量或容量的25%	照明節能評估	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
CO ₂ 減量	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
廢棄物減量	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
室內環境	現況與原始申請的整體裝修建材變動數量是否小於原始申請數量的25%	整體裝修建材	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
水資源	若有新增其他大耗水項目則需設置相對應之彌補措施；彌補措施之替代率變動量是否大於原申請時之25%容量	雨中水設施或節水澆灌系統	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
污水垃圾改善	是否設有依「建築物污水處理設施設計技術規範」設置之油脂截留器，以及排水管是否確實接管至污水處理設施或下水道	專用廚房雜排水	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
	變更之垃圾處理措施與原申請之措施處理方式是否一致	具體執行資源垃圾分類回收系統	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
改善建議：				

附表 2、廠房類分項查核內容

查核 複核 (請勾選)

指標名稱	查核重點	分類設計項目	原標章有無該設計項目	是否符合
綠化量	現況與原始申請的變動數量是否小於原始申請數量的25%	闊葉大喬木	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		闊葉小喬木、針葉喬木、 疏葉喬木	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
基地保水	現況與原始申請的變動數量(體積或面積或長度)是否小於原始申請數量的25%	綠地、被覆地、草溝	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		透水鋪面	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		花園土壤雨水截流	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		滲透側溝	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		中央空調系統	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
日常節能	現況與原申請之空調主機變動總容量是否小於原始申請主機總容量的25%	中央空調系統	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
	現況與原申請之照明燈具變動數量或變動容量是否小於原始申請數量或容量的25%	照明節能評估	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
綠色交通	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
再生能源設施	現況設備(或購入)之太陽能/風力/再生能源年發電量與原申請之電量變動量不超過原申請之電量的25% 現況與原始申請的變動面積是否小於原始申請面積的25%	太陽能熱水	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		太陽能光電	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		風力發電	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		造林(基地內)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
建築CO ₂ 減量	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
營建廢棄物減量	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
水資源	若有新增其他大耗水項目則需設置相對應之彌補措施；彌補措施之替代率變動量是否大於原申請時之25%容量	雨中水設施或節水澆灌系統	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
		專用廚房雜排水	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
生活污水及垃圾	是否設有依「建築物污水處理設施設計技術規範」設置之油脂截留器，以及排水管是否確實接管至污水處理設施或下水道	專用廚房雜排水	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -
	變更之垃圾處理措施與原申請之措施處理方式是否一致	具體執行資源垃圾分類回收系統	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 -

指標名稱	查核重點	分類設計項目	原標章有無該設計項目	是否符合
室內空氣品質管理	現況與原裝置設置空間不變，設置數量變動是否大於原設置數量25%	室內空氣品質管理(CO ₂ 濃度監測、CO濃度監測)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
音環境	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
光環境	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
通風換氣環境	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
室內建材裝修	現況與原始申請的整體裝修建材變動數量是否小於原始申請數量的25%	室內裝修(整體裝修建材)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
創新技術優惠加分	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
改善建議：				

附表 3、社區類分項查核內容

□查核 □複核 (請勾選)

指標名稱	查核重點	分類設計項目	原標章有無該設計項目	是否符合
生物多样性	現況與原始申請的變動面積是否小於原始申請面積的25%	總綠地面積比	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		自然護岸	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		混和密林	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
綠化量	現況與原始申請的變動數量是否小於原始申請數量的25%	闊葉大喬木	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
水循環	現況與原始申請的變動數量(體積或面積或長度)是否小於原始申請數量的25%	綠地、被覆地、草溝	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		透水鋪面	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		花園土壤雨水截流	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
	貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 無	-	
	現況與原始申請的變動蓄洪量是否小於原始申請體積的25%	蓄洪池、筏基、屋頂或其它蓄洪量	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
現況與原始申請的變動供水是否小於原始申請水量(公升)的25%	雨中水利用	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 無	-	
取得ISO14000	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
節能建築	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
綠色交通	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
減廢	現況與原申請之公共空間使用再生建材之變動數量(面積或塊材或重量)不得少於原申請面積的25%	3R、生態建材	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
社區照明節能	現況與原申請之路燈照明數量在±25%以內	照明節能	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
創新節能措施實績	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
再生能源	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
資源再利用實績	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-

指標名稱	查核重點	分類設計項目	原標章有無該設計項目	是否符合
碳中和彌補措施	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
都市熱島	現況與原申請之遮蔭變動面積的不超過原始申請面積的25%	戶外遮蔭效益	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
友善行人步行空間	現況與原申請之左欄項目不增設超過原始申請數量25%(處)	陸橋、地下道	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
	現況與原申請之變動公共座椅數量(面積/個數)不得少於原始申請時的25%	斜坡/階梯之扶手裝設	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
戶外休息座椅區	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 無	-		
公害污染	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
文化教育設施	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
運動休閒設施	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
生活便利設施	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
社區福祉	現況與原申請之項目變動數量不超過1項	老人照顧	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
社區意識	有社區保母系統	社區托嬰	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
空間特徵	本項涉及不可控制之變動因素，免予查核。	-	-	-
防範設備與守望相助	現況與原申請之監視器變動數量不得少於原申請數量的25%	住宅建築物外圍公共使用區域公設監視器(含警方、區公所之設置)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
改善建議：				

附表 4、舊建築改善類(減碳效益評估法)分項查核內容

查核 複核 (請勾選)

減碳技術	查核重點	分類設計項目	有無申請該設計項目	是否符合
空調	現況與原始申請的空調主機容量變動率是否小於原始申請數量的25%	空調節能減碳措施	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
照明	現況與原始申請的變動數量是否小於原始申請數量的25%	照明系統改善	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
熱水	現況與原始申請的電熱水器消耗功率變動數量是否小於原始申請數量的25%	電熱水器	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
再生能源	現況設備(或購入)之太陽能/風力/再生能源年發電量與原申請之電量變動量不超過原申請之電量的25%	太陽能熱水	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		太陽能光電	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
		風力發電	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
	現況與原始申請的變動面積是否小於原始申請面積的25%	造林(基地內)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 無	-
改善建議：				